

11, rue Francis de Pressensé  
93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex  
Téléphone : + 33.1.41.62.80.00  
Télécopie : + 33.1.49.17.90.00  
[certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)  
[www.afnor.org](http://www.afnor.org)  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

39-41, rue Louis Blanc  
92400 COURBEVOIE  
Téléphone : + 33.1.47.17.64.85  
Télécopie : + 33.1.47.17.62.45  
[atita@atita.asso.fr](mailto:atita@atita.asso.fr)  
[www.atita.com](http://www.atita.com)  
[www.radiateureauchau-de-nf.com](http://www.radiateureauchau-de-nf.com)



**AÉRAULIQUE ET THERMIQUE**  
**"Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond"**  
**DECISION D'ADMISSION A LA MARQUE NF**

(cette décision annule et remplace toute décision antérieure)

**Décision n° 73-31 du 24/10/08**

Cette décision atteste que la gamme de produits désignée et le système qualité mis en oeuvre pour sa fabrication ont été évalués conformément au règlement de l'application NF-AÉRAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond" (NF 047).

**Société : GLOBAL**

**Siège social : Via Rondinera 51 24060 ROGNO (Bg) ITALIE**

**Usine : ROGNO (Bg)**

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de la marque NF-AÉRAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond" (NF 047) pour la gamme de produits suivante :

**N° ATITA : 4650**

**Marque : GLOBAL**

**Gamme commerciale : ISEO**

**Appellation : ISEO**

(Remarque : Les caractéristiques techniques certifiées figurent en page 2. Les données de la contenance et du poids ne sont pas des caractéristiques certifiées)

La durée de validité de cette décision est annuelle. Elle est donnée sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification de la marque NF-AÉRAULIQUE ET THERMIQUE "Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond" (NF 047).

**ATITA**

Pour le Secrétariat Technique  
Le Directeur  
Didier BOUGLETTE

**afnor**  
CERTIFICATION

Le Directeur Général Délégué  
Jacques BESLIN

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée  
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro ATITA	4650	Code famille	ALCO
Numéro de décision	73-31	Date d'admission	24/10/2008
Marque commerciale	GLOBAL		
Appellation commerciale	ISEO		
<i>Avec habillage</i>			
<i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	80,0 mm	Pression de service	6,0 bar
Prof. hors tout	80,0 mm	Numéro NF de l'usine	73

*Puissances mesurées*

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
ISEO 350	432,5	80,0	350,0	0,36	1,04	1,315	0,000	86,5	0,0
ISEO 500	582,5	80,0	500,0	0,44	1,31	1,333	0,000	115,0	0,0
ISEO 600	682,5	80,0	600,0	0,49	1,47	1,347	0,000	131,0	0,0
ISEO 700	782,5	80,0	700,0	0,55	1,71	1,351	0,000	150,0	0,0
ISEO 800	882,5	80,0	800,0	0,61	1,87	1,356	0,000	164,0	0,0

Observations :